

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0148/95

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: **SPILLVATTEN**
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

GOLVBRUNN PURUS VÅKE

Innehavare	AB Sjöbo Bruk, Södergatan 7, 275 31 SJÖBO, tel: 0416-257 00, fax: 0416-257 20, hemsida: www.purus.se , org.nr. SE556221410501.
Produkt	Golvbrunn Purus Våke är tillverkad av PP (brunnshus, insats, klämring och sil) och är utformad med sidoutlopp D_y 75 mm. Brunnen är försedd med med tre st. sidoinlopp på brunnshuset. Sidoinloppen är pluggade vid leverans. För inkoppling av sidoinlopp tas plugg bort och s.k. XA-koppling monteras, därefter inkopplas rör D_y 32 mm. Brunnen kan fås med en förhöjningsring (FHP) och för klinkergolv kan brunnen även fås med klinkerring (PK-ring) och fabriksmonterad membranfläns.
Avsedd användning	Golvbrunnen är avsedd för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta, membranisolering eller klinker.
Handelsnamn	Purus Våke.
Godkännande	Purus Våke uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).
	Spillvatten 6:621, 1:a stycket och 1:a meningen 3:e stycket
	Avledning av spillvattenflöde 6:6212, 1:a meningen
	Material, utförande m.m. 6:624, 1:a meningen och 3:e stycket
	Godkännandet förutsätter att ingen anslutning av inloppsrör uppifrån genom silen görs.
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning Purus, daterad 1997-07-01.

2005-05-05

Tg-bevis nr 0148/95

Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-10-30 och dnr. 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: AB Sjöbo Bruk, Sjöbo.
Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling på varje levererad produkt och etikett på varje levererad förpackning och omfattar enligt nedan:</p> <p>Golvbrunnen är märkt med: Tillverkarens namn Sjöbo Bruk AB, Sweden Boverkets inregistrerade varumärke † Tillverkningsår- och månad</p> <p>Emballaget är märkt med: SITAC:s ackrediteringsnummer SITAC 1422 Produktens typbeteckning PURUS VÅKE Typgodkännandebevisets nummer 0148/95</p>
Bedömningsunderlag	Rapport nr 94E1 2263 och P2 00524 från SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut. Ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad. 1995-04-18. Kontrollrapport nr. P0 06884-4 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
Kommentarer	<p>Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.</p> <p>Golvbrunnen har godkänts efter kraven i SS-EN 1253-1 och SS-EN 1253-2.</p> <p>Golvbrunnen har även godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 17 "Gulvaflob", daterade februari 1990.</p> <p>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2002-04-26 med Projektnummer T000543-01.</p>
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2010-05-05.



Johan Åkesson



Ronald Green