

2005-04-10

Projektnr: T000180-01

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0180/00

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

PURUS WC-ADAPTER MED ANSLUTNINGSTYCKE BRAGE MINI 110

Innehavare	AB Sjöbo Bruk, Södergatan 7, 275 31 SJÖBO, tel: 0416-257 00, fax: 0416-257 20. www.purus.se , E-mail: info@purus.se , Org. nr: SE556221410501	
Produkt	Klosettanslutning bestående av WC-adapter och BRAGE MINI 110.	
Avsedd användning	För avledning av spillvatten från WC-stol placerad på golv med plastmatta. Klosettanslutningen ansluts till avloppsrör med Dy 110 mm.	
Handelsnamn	PURUS WC-adapter	
Godkännande	Produkten/erna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)	
	Spillvatten	6:621, första stycket och första meningen i tredje stycket
	Material, utförande m.m.	6:624, första meningen
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning, daterad 2000-04.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-10-30 och Projektnr 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ namn institut.	

Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2005-04-10

Tg-bevis nr 0180/00

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: AB Sjöbo Bruk, Sjöbo.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning enligt nedan: Adaptorn är märkt med: Purus WC-adapter, RSK 713 84 29, AB Sjöbo Bruk. Anslutningsstycket är märkt med: Purus Brage Mini 110, RSK 713 35 38, AB Sjöbo Bruk, PP och tillverkningsår- och månad. Gummimanschetten är märkt med: PURUS-110/90 >TPE<. Emballaget är märkt med: Tillverkarens namn och tillverkningsort Sjöbo Bruk AB Boverkets inregistrerade varumärke † SITAC:s ackrediteringsnummer SITAC 1422 Produktens typbeteckning PURUS WC- ADAPTER Typgodkännandebevisets nummer 0180/00 Besiktningsorgan SP
Bedömnings- Underlag	Rapport nr 270-9-0831Från Dansk Teknologisk Institut och rapport P0 06884-4 från Sveriges provnings- och Forsknings Institut.
Kommentarer	Monteringsanvisningar skall levereras med adaptorn Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2000-04-10 och projektnummer T000180
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2010-04-10. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ronald Green
Johan Åkesson