

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0225/06

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

Golvbrunn PURUS ROT

Innehavare	PURUS AB, Södergatan 7, 275 21 SJÖBO, tel. 0416-257 00, fax. 0416-257 20. E-mail: info@purus.se, Hemsida: www.purus.se, Org. Nr.: 553611-1887	
Produkt	PURUS ROT Golvbrunn. Golvbrunnen tillverkad av PP, med inbyggd förhöjningsring för ställbar bygghöjd (99 – 127 mm). Golvbrunnen har löstagbart vattenlås. Purus ROT har sidoutlopp med 75 mm anslutning.	
Avsedd användning	Golvbrunnen är avsedd för avledning av spillvatten från golv med plastmatta eller klinker*. Brunnen är avsedd för ingjutning vid renovering. <i>*see kommentarer</i>	
Handelsnamn	PURUS ROT	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>)	
	Installationer för spillvatten	6:641, 1:a och 2:a stycket
	Utformning	6:644, 1:a stycket 1:a meningen 2:a stycket 1:a meningen
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning, PURUS ROT märkt MA150ROT-0610S.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 och 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.	

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
PURUS Sjöbo AB, Sjöbo.

Märkning Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av märkning på produkt respektive emballage och omfattar:

På Produkt

Produktnamn golvbrunn

PURUS ROT RSK 711 35 44

Löpande tillverkningsår och månad

År/Månad

Produktnamn Klämring

PURUS Automatiska klämring 150

Produktnamn Sil

PURUS RSK 713 84 46**På Emballage**

Produktnamn

PURUS ROT

Boverkets inregistrerade varumärke

†Certifieringsorgan med
ackrediteringsnummer**SITAC 1422**

Godkännandebevisets nummer

0225/06

Besiktningsorgan

SP

**Bedömnings-
underlag** Testrapport nr ETk P6 03538 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Ritning 7113544 daterad 2006-10-24

Kommentarer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Vid montage tillsammans med klinker som golvbeläggning, förutsätts att brunsmanschett med avsedd klämring och med egenskaper motsvarande den plastmatta som brunnen testats med används.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2012-12-19.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Håkan Thiman