

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1207/94

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Golvbrunn, Purus Flex

- Innehavare** Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: info@purus.se
Hemsida: www.purus.se, organisationsnr: 556361-1887.
- Produkt** Purus Flex tillverkad av PP förutom mellandel i brunn som tillverkas av ABS.
Brunnen levereras med Purus Ran vattenlås, Purus KL 150 blå klämring och P 150 UU sil utan urtag. Brunnen är utformad med sidoutlopp Ø75 mm och sildimension Ø150 mm. Vattenlåset Purus Nood kan också användas i denna brunn. Golvbrunnen är steglöst kapbar för anpassning till rätt höjd, (114-155) mm. Ram/designsilar för klinker och våtrumsmatta finns som tillbehör.
- Avsedd användning** Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.
- Handelsnamn** Purus Flex.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a och 2:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket |
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Purus Flex, daterad av SP SITAC 2011-01-26.
Monteringsanvisning Purus brunnar, daterad 2009-05.
Drift och skötsel Purus golvbrunnar, daterad 2009-04.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 med diarienummer 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning som omfattar:

På produkt och emballage:

Innehavare

Produktnamn

Produktkod/RSK-nr

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Purus
Purus Flex
711 35 91
†
SP SITAC 1002
SP

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsdatum

Typgodkännandets nummer

År/Månad
1207/94

Bedömningsunderlag Rapport 94E1 2301, P2 00524 och ETk P6 03538 från SP.
Ritningsförteckning upprättad av SP SITAC 2011-01-26.
Rapport P9 01641-10 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.

Kommentarer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.
Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-06-25, med giltighetstid t o m 2010-05-05 och projektnummer T000560-03.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-03-30.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Håkan Thiman



Marcus Tillman