


# TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0035-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## Golvbrunn, Purus Loke och Våge

Innehavare	Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad. Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: <a href="mailto:info@purus.se">info@purus.se</a> Hemsida: <a href="http://www.purus.se">www.purus.se</a> organisationsnr: 556361-1887.	
Produkt	Purus Loke och Våge är tillverkade av PP. Båda modellerna är försedda med tre sidoinlopp på brunnshuset. Sidoinloppen är pluggade vid leverans. För inkoppling av sidoinlopp tas plugg bort och VL-koppling monteras, därefter inkopplas rör med Ø32 mm. Våge och Loke levereras med Purus Ran vattenlås med stänkskydd, Purus KL 150 blå klämring, P 150 UU sil (Ø150 mm) utan urtag samt VL-muff Ø32 mm. De kan även utrustas med förhöjningsring (FHP eller FLEX) och ram/designsilar för klinker och våtrumsmatta. Vattenlåset Purus Nood* kan monteras i dessa golvbrunnar, observera krav med förhöjningsring vid sidoanslutning under godkännande. Loke är utformad med bottenutlopp med anslutning Ø75 mm eller Ø110 mm. Våge är utformad med sidoutlopp med anslutning Ø75 mm.	
Avsedd användning	Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.	
Handelsnamn	Purus Loke och Purus Våge.	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):	
	Installationer för spillvatten	6:641, 1:a och 2:a stycket
	Utformning	6:644, 1:a meningen och 2:a stycket
	*Godkännandet gäller under följande förutsättningar för vattenlås Nood: - Vid montage utan förhöjningsring får ej anslutning av sidoinlopp ske. - Vid montage med förhöjningsring gäller inga begränsningar.	
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning Purus golvbrunnar, daterad 2009-05. Drift och skötsel Purus golvbrunnar, daterad 2009-04.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 med diarienummer 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.	

- Kontroll (forts.)** Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning som omfattar:
- På produkt och emballage:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| Innehavare                                  | <b>Purus</b>         |
| Produktnamn                                 | <b>Namn</b>          |
| Produktkod/RSK-nr                           | <b>Nummer</b>        |
| Boverkets inregistrerade varumärke          | <b>†</b>             |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | <b>SP SITAC 1002</b> |
| Kontrollorgan                               | <b>SP</b>            |
- Produkt är även märkt med:
- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typgodkännandets nummer    | <b>SC0035-11</b> |
| Löpande tillverkningsdatum | <b>År/Månad</b>  |
- Bedömningsunderlag** Rapport 270-5-0274-55 och 270-5-0442-55 från DTI.  
Rapport P200524 från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut.  
Ritningsförteckning upprättad av SP SITAC 2011-01-26.  
Rapport P9 01641-10 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
- Kommentarer** Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.  
Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.  
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med nummer 1380/95 med projektnummer T00115-02 daterat 2006-07-01 och bevis med nummer 0386/96 med projektnummer T100274-02 daterat 2006-07-04.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2016-03-30.

  
Håkan Thiman

  
Marcus Tillman