

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4713/90

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

GOLVBRUNN PURUS DUSCHBRUNN

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Innehavare | Purus AB, Södergatan 7, 275 31 SJÖBO, Tel: 0416-257 00, Fax: 0416-257 20, Hemsida: www.purus.se , E-post: info@purus.se , Org/VAT nr.:556361-1887 | | | | | | |
| Produkt | PURUS DUSCHBRUNN tillverkad av ABS (brunnshus) och PP (insats), PP med glasfiberfyllnad (klämring) och PP med kritfyllnad (sil). Golvbrunnen är utformad med bottenutlopp med anslutning D, 50 mm. Brunnen är försedd med en anslutningsmöjlighet för inloppsror uppifrån genom silen. Brunnen kan fås med förhöjningsring (FHP alt. FLEX). För klinkergolv kan brunnen även fås med klinkerring (PK-ring) samt för träbjälklag finns en monteringsplatta ("Purusplattan"). | | | | | | |
| Avsedd användning | Purus Duschbrunn är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller trägolv med golvbeläggning av plastmatta alternativt klinker. | | | | | | |
| Handelsnamn | PURUS DUSCHBRUNN | | | | | | |
| Godkännande | Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR BFS 1993:57 med ändringar t o m 2002:19</i>): <table><tr><td>Spillvatten</td><td>6:621, 1:a stycket och 3:e stycket, 1:a meningen</td></tr><tr><td>Avledning av spillvattenflöde</td><td>6:6212, 1:a meningen</td></tr><tr><td>Material, utförande m.m.</td><td>6:624, 1:a meningen och 3:e stycket</td></tr></table> | Spillvatten | 6:621, 1:a stycket och 3:e stycket, 1:a meningen | Avledning av spillvattenflöde | 6:6212, 1:a meningen | Material, utförande m.m. | 6:624, 1:a meningen och 3:e stycket |
| Spillvatten | 6:621, 1:a stycket och 3:e stycket, 1:a meningen | | | | | | |
| Avledning av spillvattenflöde | 6:6212, 1:a meningen | | | | | | |
| Material, utförande m.m. | 6:624, 1:a meningen och 3:e stycket | | | | | | |
| Tillhörande handlingar | Monteringsanvisningar för PURUS golvbrunnar dim. 150, ud-1530-2006.06. Monteringsanvisning för PK 200 rostfri, odaterad. | | | | | | |
| Kontroll | Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-10-30 med dnr 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. | | | | | | |

2006-07-01

Tg-bevis nr 4713/90

- Kontroll forts.** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Purus Sjöbo AB, Sjöbo.
- Märkning** Golvbrunnen är märkt: Purus AB, RSK 711 35 27, "klocka" för tillverkningsmånad- och år samt PURUS Duschbrunn.
Insatsen är märkt: Purus AB och PURUS Duschbrunn Insats.
Klämringen är märkt: Purus AB, RSK 714 13 15, PURUS Automatiska klämring 150 och patenterad.
Emballaget är märkt:
Boverkets inregistrerade varumärke
Typgodkännandebevisets nummer
SITAC:s ackrediteringsnummer
Besiktningsorgan
- Bedömnings-
underlag** Rapport nr E30097C och P2 00524 från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ritningsförteckning upprättad av SITAC daterade 1996-07-16. Kontrollrapport nr. P0 06884-6 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
- Kommentarer** Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.
Golvbrunnen är godkänd efter kraven i SS-EN 1253-1 och NKB Produktregler nr 17 "Gulvafløb", daterade februari 1990.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2011-06-30.
Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Ronald Green